

令和元年度 鳴瀬川流域鹿島台浄化センター放流水質

放流BOD値

単位：mg/l

放流BOD	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
法令等による基準	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
令和元年度	1.4	1.3	0.9	1.5	3.3	1.1	1.5	1.3	1.4	2.2	2.1	2.0

※放流BOD値は各月の水質試験の平均値です。

