

# 令和2年度 仙塩流域仙塩浄化センター放流水質

## 放流BOD値

単位：mg/l

放流BOD	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
法令等による基準	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
令和2年度	2.0	2.0	1.6	1.9								

※放流BOD値は各月の水質試験の平均値です。

